



Piacenza, 14/12/2018

Geom. Betti Marcello
Via Guastafredda, 19
29121 Piacenza

Protocollo N. RT019476-2018-P

E p.c. Comune di Rivergaro
Urbanistica-Ambiente
Via San Rocco, 24
29029 Rivergaro (PC)

Rif. Int.: Progettazione Reti Gas e SII/MG/cm

Prot. rif.: -

p.c.: Servizio Idrico/Potabili/Reti Piacenza
Servizio Idrico/Reti Fognarie/Reti Piacenza

Oggetto: Nuova sede Repetti srl. Costruzione con demolizione dell'esistente.
Parere di allacciabilità alla rete di acquedotto e fognatura n. 592/2018.

In riferimento alla richiesta di parere di allacciabilità alle reti di fognatura e acquedotto del 26.11.2018 per il nuovo intervento in Strada Statale n. 45, si comunica quanto segue.

ACQUEDOTTO

La tubazione di pubblico acquedotto è posizionata all'interno del lotto in proprietà privata.

Si evidenzia che, nel caso in cui la costruzione in progetto dovesse interferire con la tubazione esistente, quest'ultima dovrà essere spostata e ricollocata su aree pubbliche a spese del richiedente. Per lo spostamento occorrerà una specifica richiesta di preventivo. I lavori saranno realizzati da Ireti.

Nel caso in cui la tubazione non dovesse interferire con la realizzazione della costruzione, essa dovrà risultare accessibile in qualsiasi momento e non dovrà ricadere all'interno di aree recintate.

Qualora non fosse già presente una servitù per tale tubazione, si chiede al proprietario del terreno di prendere contatti con IRETI per la formalizzazione dell'obbligazione contrattuale a titolo gratuito, per la parte di tubazione ricadente in proprietà privata, interessata dagli impianti di acquedotto per l'uso, l'esercizio, la manutenzione e l'ampliamento degli stessi.

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

Si allega pertanto una bozza della servitù.

La tubazione di pubblico acquedotto sopra descritta, risulta di potenzialità sufficiente per l'uso potabile ed igienico ma non sufficiente per uso antincendio o per attività con pressanti consumi idrici.

Per tali motivi, potrà essere concesso solo una nuova presa in polietilene De 32 mm con un contatore DN 15 mm, fornito e installato da IRETI spa.

FOGNATURA

Si dichiara che il fronte stradale della S.S. 45, inerente all'intervento di cui al presente progetto, è sprovvisto di pubblica fognatura.

La pubblica fognatura, di tipo misto, è presente in strada comunale di Ancarano. Tale tubazione è al limite della propria capacità e pertanto si prescrive una limitazione della portata scaricabile pari a 3 l/s.

Si rimane in attesa di una comunicazione da parte del soggetto proponente dell'intervento, in merito alla modalità di allacciamento alla pubblica fognatura e al sistema con cui si intende far rispettare il valore-limite di portata imposto per lo scarico dei reflui nella rete fognaria.

Lo scarico del nuovo insediamento potrà essere attivato esclusivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento o allo scarico da parte di questa Azienda.


Per eventuali scarichi di acque reflue di tipo industriale, o di acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia, occorrerà che venga inoltrata specifica richiesta di autorizzazione agli Enti competenti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IRETI S.p.A.
Responsabile Ingegneria Reti
Ing. Marco Guerra

Allegato:

- Atto di costituzione di servitù per il passaggio di condutture.



2i Rete Gas

Territorio di:

Dipartimento:

Note:

Data Stampa:

Scala:

Marcello Betti

Da: Maffi Massimo (IR DTR ERM) <massimo.maffi@e-distribuzione.com>
Inviato: mercoledì 5 settembre 2018 12:37
A: Marcello Betti
Cc: Nani Luigi (IR DTR ERM); Cerasti Stefano (IR DTR ERM); Beltrametti Fabio (IR DTR ERM)
Oggetto: Planimetrie servizi Area PIACENZA COMUNE DI RIVERGARO Ancarano
Allegati: Disegno linea esistente nel lotto.pdf

Con riferimento alla Sua richiesta comunichiamo che per concedere l'aumento/allaccio per una potenza pari a 30 kW

non è necessario, al momento, realizzare una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT.

L'alimentazione potrà essere eseguita utilizzando la linea B.T. esistente che proviene dal trasformatore n. 47546 in via Bersanti, previo potenziamento di alcuni tratti di linea aerea. Tale potenziamento sarà assoggettato a lavori di tipo complesso e dipendenti da autorizzazioni varie pertanto La invitiamo ad inoltrarci per tempo la documentazione necessaria per avviare le pratiche autorizzative.

Resta inteso che per richieste di potenza maggiori sarà necessario rivedere il progetto.

Il contributo di allacciamento a Vostro carico e le opere edili da realizzare in proprietà (nicchie contatori, pozzetti ecc.) saranno definiti quando ci verrà presentata la richiesta di preventivo esecutivo di allaccio/aumento potenza.

Allego disegno, puramente indicativo, della linea che attualmente arriva nel lotto interessato dall'intervento.

Per verificare il reale passaggio dei cavi sarà necessario effettuare un sopralluogo sul posto.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Massimo Maffi tel. 0523-634018 - 329-4306250.

Cordiali saluti.

Da: Marcello Betti [mailto:geometra@marcellobetti.it]

Inviato: martedì 4 settembre 2018 14:57

A: Nani Luigi (IR DTR ERM) <luigi.nani@e-distribuzione.com>; Cerasti Stefano (IR DTR ERM) <stefano.cerasti@e-distribuzione.com>; Beltrametti Fabio (IR DTR ERM) <fabio.beltrametti@e-distribuzione.com>

Oggetto: R: Planimetrie servizi Area PIACENZA COMUNE DI RIVERGARO Ancarano

Buongiorno

Scusate il disturbo ma avrei necessità di conoscere le informazioni richieste

Sono stato contattato da un vostro collega il 23 agosto e la mia richiesta risale al 19 luglio ma ad oggi non ho ancora notizie

Dovrei capire se passano linee nell'area e se è possibile avere la potenza richiesta in allegato


Grazie

Marcello Betti

GEOMETRA MARCELLO BETTI

Via Guastafredda, 19 - 29121 Piacenza

LINEA ELETTRICA



Marcello Betti

Da: Celli Alessandro <alessandro.celli@telecomitalia.it>
Inviato: martedì 4 settembre 2018 14:03
A: Marcello Betti
Oggetto: R: AS0139008 /// Nuovo intervento Ancarano SS45
Allegati: a139008-1_0001_0001.PDF; a139008-1_0002_0001.PDF; a139008-1_UNIONE.PDF

Priorità: Alta



WOL-EMILIA-OVEST

20126 - Milano
Viale Sarca, 222

GEOMETRA
MARCELLO BETTI

Si prega di citare nella risposta

N.: **AS0139008**

Rif.Vs. del: **18/07/2018**

- *

Oggetto: Assistenza Scavi in " Nuovo intervento SS45 " loc. Ancarano 44.553222 9.365360, RIVERGARO PC
Pratica n. AS0139008

Con riferimento alla Vostra richiesta, inoltriamo in allegato lo stralcio Cartografico riguardante i Sottoservizi/Infrastrutture di proprietà TELECOM Italia S.p.A., presenti nell'area del Vostro intervento .

Con l'occasione ribadiamo che i tracciati e la consistenza delle reti telefoniche riportate sono da considerarsi indicative per l'esistenza degli impianti, ma non della relativa profondità, pertanto rimane fermo l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di scavo di effettuare, in via preventiva, "assaggi a mano" o verifica con l'utilizzo di idonei strumenti di indagine (strumenti di rilevazione geognostica o altro) per il riscontro dell'effettiva presenza e localizzazione dei cavi/infrastrutture di rete di TELECOM Italia, al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi.

Nel caso si ravvisi da parte Vs. la necessità di spostare il/i nostro/i impianto/i, la richiesta va inviata a: Focal Point ANCONA-VIA G. MIGLIOLI, 11-60131 FAX:(800860018) facendo riferimento al n° di pratica **AS0139008**.

TELECOM ITALIA S.p.A.

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 .

Indirizzo Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Sezione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma

Cod. Fisc., Part. IVA e N. di

Iscrizione al Registro Imprese

di Milano 00488410010

Casella Postale AD 1671 Tel.:


C.A.P. 40100

numero nazionale 051 6078111
numero internazionale 6078111

Contatto: **a: Marcello Betti [mailto:geometra@marcellobetti.it]**

Inviato: venerdì 3 agosto 2018 13:53

Oggetto: Assistenza Scavi EMO



B18-19"-20"-16"

005

R10

III

18800 6-35



Prova di Consegna

CARTA COPIATIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

Da restituire a Destinatario*

COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE
ANAS SPA
VIA MASINI 8

VIA/PIAZZA E CIVICO
40122 PIRELLA Provincia

COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE
BETTI MARCELLO GEOMETRA
VIA CUSTAFRANCA 49

VIA/PIAZZA E CIVICO
40122 PIACENZA Provincia

* Ricevente dell'invio consegnato

PC

05355128630-5



PRESENTAZIONE PASSO
CARRAIO ANAS SPA

Prova di Consegna

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)	<input type="checkbox"/> Destinatario <input type="checkbox"/> Delegato <p style="text-align: center;">NOTE</p> (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetta alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Mod. 04004D - EP2200A-EP2203A - St. [4] - Retro Parte 4/4 - Ed. 5.0 11/11

X

11.12.18

